

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL

SERIE LD

Modelos:	Diámetro de Descarga:	Paso de esfera:
LD-200-504-283-W	203mm (8")	76 mm (3")





ESPECIFICACIONES	
Modelo	LD-200-504-283-W
HP del motor	50
Diám. Std. Del impulsor (mm)	283
Polos / r.p.m.	4/1750
Servicio	Continuo
Temp. max. liq. bombeado	40 °C (104 °F)
Tipo de motor	Induccion jaula de ardilla
Motor	Inundado en aceite
Conexión de motor	Delta
Volts	230/460
No. Fases	3
Frecuencia (Hz)	60
Amperaje máximo 230V	130
Amperaje máximo 460V	65
Amps. a rotor bloq. 230V	640
Amps. a rotor bloq. 460V	320
Aislamiento clase	F
Diseño NEMA	B
Código	G
Longitud de cable	8 m
Impulsor tipo	Cerrado inatascable, 2 álabes
Tamaño de descarga	203 mm (8")-#125
Lubricación de baleros	Aceite
Sensores	Humedad/Temperatura
Peso (Kg) Unidad basica	580
MATERIALES	
Voluta	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Impulsor	Fo.Fo. ASTM-A48-CL-30
Flecha	410 SS
Sello mecánico superior	Carbón-Cerámica
Sello mecánico inferior	*Carbón-Cerámica
Tornillos y tuercas	316 SS
Anillo de desgaste	Bronce
Maneral	304 SS
Pintura	Epóxica

*Carburo opcional

*La información contenida puede cambiar sin previo aviso.


FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015
Cert. No. 108962

impelmex
IMPULSANDO EL AGUA

BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUA RESIDUAL



VISTA SUPERIOR

DIMENSIONES INSTALACIÓN PERMANENTE	
MODELO	LD-200-504-283-W


REF.	mm
A'	1016
B'	82
C'	570
D'	945
E'	550

Altura de Bomba
mm
1360


Peso de Bomba
Kg
580

Peso de Codo	
Desc.	Kg
8" X 8"	133

REF.	mm
A	76
B	22
C	215
D	63
E	1020
F	1000
G	670
H	420
I	430
J	65
K	22
L	140
M	1305
N	150
O	325
P	241
Q	342
R	150
S	330
T	289
U	619
V	880
W	470
X	310
Y	780
Z	1200




DIMENSIONES CODO DE DESCARGA
VISTA INFERIOR



INSTALACIÓN PORTÁTIL

Instalación Portátil	
Altura	1675 mm
AA	472 mm



DIMENSIONES INSTALACIÓN CODO DE DESCARGA
VISTA SUPERIOR

*Zmin = Dimensiones mínimas para paso de bomba en registro.

FECHA: 16 / 08 / 18 - Rev. 1

Diagonal de Patriotismo No. 1, 2º piso
Col. Hipódromo Condesa
México, D.F. 06170
ventas@impel.mx
T.(55) 5536 0326
www.impel.mx

ISO 9001 2015